



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.139

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS  
RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS  
Klaipėdos teritorinis skyrius (L)

Kretingos g. 62, Klaipėda  
Telefonas 8-46-351249, faksas 8-46-401355  
El. paštas: nmvrvi\_its@vet.lt

UAB „KRETINGOS VANDENYS“  
Gauta

2015-12-21 Nr. 1-1073

V. Sauk  
2015-12-21

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1L-15/04258/M-1

Mėginio(-ių) gavimo data	2015-12-17 14 <sup>48</sup> val.
Užsakovo pavadinimas, adresas	UAB „Kretingos vandenys“, Švyturio g. 2A, Padvarių k, Kretingos raj.
Tyrimų atlikimo data	2015-12-19
Mėginio(-ių) aprašymas	Geriamasis vanduo. Mėginio kiekis 1,0 l.
Mėginio(-ių) paėmimo tvarka**	Mėginys paimtas 2015-12-17 12 <sup>30</sup> val. iš šulinio hidranto Guobų aklg, Kretinga, LST ISO 5667-5, V. Sauk.
Mėginių(-ius) pristatė	V. Sauk.

### TYRIMŲ REZULTATAI

Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	neaptikta	LST EN ISO 7899-2:2001
Žarnyno lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) skaičius, KSV/100 ml	neaptikta	LST EN ISO 9308-1:2014
Koliforminių bakterijų skaičius, KSV/100 ml	neaptikta	LST EN ISO 9308-1:2014

Paiškinimas: Nr. ... M – mikrobiologinių tyrimų poskyris.  
KSV – kolonijas sudarantys vienetai.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

\*\*Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo pasirašymo data  
2015-12-21

Parašai:

Instituto vadovas (skyriaus vedėjas)

Klaipėdos teritorinio skyriaus  
vedėja

Raimonda Skarionė



Atsakingas asmuo

Klaipėdos teritorinio skyriaus  
Vyriausioji veterinarijos gydytoja  
Miroslava Mironienė