AB „KRETINGOS VANDENYS"
Gauta
2015-10-21 Nr. 1-917

V. Sank
2015-10-21

**NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS**

J.Kairiūkščio g.10, LT-08409 Vilnius
Tel. (370-5) 2780470 Faks. (370-5) 2780471

# TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1-15/20501/1 CH

Savikontrolė

**Mėginio (-ių) gavimo data:** 2015-10-15
**Užsakovo pavadinimas, adresas:** UAB "Kretingos vandenys", įm.k. 163994426, Švyturio g. 24, Padvarių k.
**Tyrimų atlikimo data:** 2015-10-20
**Mėginio (-ių) aprašymas:** Geriamasis vanduo, 2 vnt. po 250 ml. Tiekėjas UAB "Kretingos vandenys". Paimta 2015-10-14, 4:05 val. iš Tiekėjų g. ir Gervių g. sankryžos šulinio hidranto.
**Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**:** Aktas, 2015-10-14. Įgaliotas asmuo V.Sank (klientas)
**Mėginį (-ius) pristatė:** R.Eirošius

## TYRIMO REZULTATAI

| | | |
|---|---|---|
| 1,2-dichloroetanas (etileno dichloridas), µg/L | < 2,8 | LST EN ISO 10301:2000 |
| Bromoformas, µg/L | < 1,3 | LST EN ISO 10301:2000 |
| Chloroformas, µg/L | < 2,8 | LST EN ISO 10301:2000 |
| Dibromchlormetanas, µg/L | < 0,3 | LST EN ISO 10301:2000 |
| Dichlorbrommetanas, µg/L | < 0,3 | LST EN ISO 10301:2000 |
| Haloformų suma, µg/L | < 4,7 | LST EN ISO 10301:2000 |
| Tetrachloretilenas, µg/L | < 0,7 | LST EN ISO 10301:2000 |
| Trichloretilenas, µg/L | < 0,7 | LST EN ISO 10301:2000 |

**Paaiškinimas:** Nr. ... CH - Cheminių tyrimų skyrius.
"<" – reiškia, kad analitės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.
** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.
Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo pasirašymo data: 2015-10-20

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS
TYRIMŲ ATSAKYMAMS

**Parašai**
Instituto vadovas (skyriaus vedėjas) _____ Lic. Cheminių tyrimų skyriaus vedėja Irena Sadeikaitė
Atsakingas asmuo _____ Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Babičienė