

V. Sank

2015-10-21

NACIONALINIS MAISTO IR  
VETERINARIJOS RIZIKOS  
VERTINIMO INSTITUTAS

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1-15/20503/1 CH

Savikontrolė

J.Kairiūkščio g.10, LT-08409 Vilnius  
Tel. (370-5) 2780470 Faks. (370-5) 2780471

**Mėginio (-ių) gavimo data:** 2015-10-15  
**Užsakovo pavadinimas, adresas:** UAB "Kretingos vandenys", įm.k. 163994426, Švyturio g. 24, Padvarių k.  
**Tyrimų atlikimo data:** 2015-10-20  
**Mėginio (-ių) aprašymas:** Geriamasis vanduo, 2 vnt. po 250 ml Tiekėjas UAB "Kretingos vandenys". Paimta 2015-10-15, 4 val. iš Klaipėdos g. ir Žvejų g. sankryžos šulinio hidranto.  
**Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*:** Aktas, 2015-10-15. Igaliotas asmuo V.Sank (klientas)  
**Mėginį (-ius) pristatė:** R.Eirošius

## TYRIMO REZULTATAI

1,2-dichloroetanas (etileno dichloridas), µg/L	< 2,8	LST EN ISO 10301:2000
Bromoformas, µg/L	< 1,3	LST EN ISO 10301:2000
Chloroformas, µg/L	< 2,8	LST EN ISO 10301:2000
Dibromchlormetanas, µg/L	< 0,3	LST EN ISO 10301:2000
Dichlorbrommetanas, µg/L	< 0,3	LST EN ISO 10301:2000
Haloformų suma, µg/L	< 4,7	LST EN ISO 10301:2000
Tetrachloretilenas, µg/L	< 0,7	LST EN ISO 10301:2000
Trichloretilenas, µg/L	< 0,7	LST EN ISO 10301:2000

**Paaiškinimas:** Nr. ... CH - Cheminių tyrimų skyrius.  
 “<” – reiškia, kad analitės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

\*\* Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo pasirašymo data: 2015-10-20

Parašai

Instituto vadovas  
(skyriaus vedėjas)Ie. Cheminių tyrimų  
skyriaus vedėjas  
Inesa Savickaitė

Atsakingas asmuo

Cheminių tyrimų skyriaus  
Vyr. inžinierė  
Daiva Babičienė