

2015-10-29, Nr. 1-862-

V. Sank  
2015-10-29

NACIONALINIS MAISTO IR  
VETERINARIJOS RIZIKOS  
VERTINIMO INSTITUTAS

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1-15/21496/1 CH

Savikontrolė

J.Kairiūkščio g.10, LT-08409 Vilnius  
Tel. (370-5) 2780470 Faks. (370-5) 2780471

**Mėginio (-ių) gavimo data:** 2015-10-27  
**Užsakovo pavadinimas, adresas:** UAB "Kretingos vandenys", įm.k. 163994426, Švyturio g. 24, Padvarių k.  
**Tyrimų atlikimo data:** 2015-10-28  
**Mėginio (-ių) aprašymas:** Geriamasis vanduo, 2 vnt. po 250 ml. Tiekėjas UAB "Kretingos vandenys". Paimta 2015-10-26, 4:00 val. iš Tiekėjų g. ir Guobų akligatvio sankryžos šulinio hidranto.  
**Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*:** Aktas, 2015-10-26. Įgaliotas asmuo V.Sank (klientas)  
**Mėginių (-ius) pristatė:** Paštu

TYRIMO REZULTATAI

1,2-dichloroetanas (etileno dichloridas), µg/L	< 2,8	LST EN ISO 10301:2000
Bromoformas, µg/L	< 1,3	LST EN ISO 10301:2000
Chloroformas, µg/L	< 2,8	LST EN ISO 10301:2000
Dibromchlormetanas, µg/L	< 0,3	LST EN ISO 10301:2000
Dichlorbrommetanas, µg/L	< 0,3	LST EN ISO 10301:2000
Haloformų suma, µg/L	< 4,7	LST EN ISO 10301:2000
Tetrachloretilenas, µg/L	< 0,7	LST EN ISO 10301:2000
Trichloretilenas, µg/L	< 0,7	LST EN ISO 10301:2000

**Paaiškinimas:** Nr. ... CH - Cheminių tyrimų skyrius.  
" < " – reiškia, kad analizės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

\*\* Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo pasirašymo data: 2015-10-29



**Parašai**

Instituto vadovas

(skyriaus vedėjas)

Atsakingas asmuo

l.e. Cheminių tyrimų  
skyriaus vedėja

Inesa Savickaitė

Cheminių tyrimų skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Rasa Gudžinskienė