



V. Sank  
2015-10-29

NACIONALINIS MAISTO IR  
VETERINARIJOS RIZIKOS  
VERTINIMO INSTITUTAS

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1-15/21497/1 J

Savikontrolė

J.Kairiūkščio g.10, LT-08409 Vilnius  
Tel. (370-5) 2780470 Faks. (370-5) 2780471

Mėginio (-ių) gavimo data: 2015-10-27  
Užsakovo pavadinimas, adresas: UAB "Kretingos vandenys", įm.k. 163994426, Švyturio g. 24, Padvarių k.  
Tyrimų atlikimo data: 2015-10-27  
Mėginio (-ių) aprašymas: Geriamasis vanduo, 2vnt. po 1L. Tiekėjas UAB "Kretingos vandenys". Paimta 2015-10-26, 4:00val. iš Tiekėjų g. ir Guobų akligatvio sankryžos šulinio hidranto.  
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*: Aktas, 2015-10-26. Įgaliotas asmuo V.Sank (klientas)  
Mėginį (-ius) pristatė: Paštu

TYRIMO DUOMENYS

Tyrimo metodas	DIN 10964:2014-11
Nustatomi rodikliai	Išvaizda, kvapas
Mėginių skaičius	1
Mėginio pakuotė	Stiklas
Mėginio laikymas	2015-10-27 - 2015-10-27
Laikymo temperatūra	+(5,5 - 5,8)°C
Tyrimo laikas ir data	11:30val., 2015-10-27
Tyrimo sąlygos	-
Vertinimų balai	-
Vertintojų skaičius	3
Vertinimų skaičius	1
Mėginio paruošimas	-
Pateikimo temperatūra	+21,2°C
Mėginio kiekis	Po 100 ml
Tara	250 ml buteliai su užsukamais dangteliais
Neutralizavimas	-
Pamatinis mėginys	-

TYRIMO REZULTATAI

Rodiklio pavadinimas	Nustatyta charakteristika
Išvaizda	Bespalvis skystis su nedideliu kiekiu smulkių nuosėdų.
Kvapapas	Jaučiamas silpnas pašalinis kvapas.